

Tabella dei tempi e dei valori di asciugatura

Prelievo 1 H cm 100		Prelievo 2 H cm 100		Prelievo 3 H cm 100		Prelievo 4 H cm 100		Prelievo 5 H cm 100		Prelievo 6 H cm 100	
Periodo di riferimento	Valori rilevati										
02/1997	18,5%	02/1997	15,6%	02/1997	16,9%	02/1997	18,2%	02/1997	16,2%	02/1997	15,2%
11/1998	8,2%	11/1998	6,9%	11/1998	6,5%	11/1998	8,0%	11/1998	7,1%	11/1998	7,2%
04/1999	6,1%	04/1999	3,5%	04/1999	3,6%	04/1999	5,2%	04/1999	4,6%	04/1999	2,8%
10/1999	4,2%	10/1999	1,8%	10/1999	1,5%	10/1999	2,2%	10/1999	3,1%	10/1999	1,1%

Strumentazione elettronica
Hydromette HTR 300 utilizzata
per misurazioni diffuse



Strumentazione a
carburo di calcio Hoechst
utilizzata per misurazioni certificate

Prelievo 1 H cm 50		Prelievo 2 H cm 50		Prelievo 3 H cm 50		Prelievo 4 H cm 50		Prelievo 5 H cm 50		Prelievo 6 H cm 50	
Periodo di riferimento	Valori rilevati										
02/1997	18,9%	02/1997	16,2%	02/1997	17,5%	02/1997	17,8%	02/1997	17,5%	02/1997	16,0%
11/1998	10,2%	11/1998	8,1%	11/1998	7,9%	11/1998	9,0%	11/1998	6,9%	11/1998	7,8%
04/1999	5,8%	04/1999	2,9%	04/1999	4,3%	04/1999	5,1%	04/1999	4,9%	04/1999	4,5%
10/1999	3,9%	10/1999	3,1%	10/1999	2,2%	10/1999	3,2%	10/1999	3,0%	10/1999	2,0%

Prelievo 7 H cm 50		Prelievo 8 H cm 50		Prelievo 9 H cm 50		Prelievo 10 H cm 50		Prelievo 11 H cm 50		Prelievo 12 H cm 50	
Periodo di riferimento	Valori rilevati										
02/1997	14,0%	02/1997	14,5%	02/1997	15,5%	02/1997	16,2%	02/1997	18,0%	02/1997	16,1%
11/1998	7,8%	11/1998	8,2%	11/1998	6,8%	11/1998	9,0%	11/1998	10,5%	11/1998	9,0%
04/1999	4,5%	04/1999	4,5%	04/1999	2,5%	04/1999	4,1%	04/1999	4,5%	04/1999	4,9%
10/1999	2,0%	10/1999	1,9%	10/1999	2,4%	10/1999	2,0%	10/1999	3,9%	10/1999	3,7%

Prelievo 13 H cm 50		Prelievo 14 H cm 50		Prelievo 15 H cm 50		Prelievo 16 H cm 50		Prelievo 17 H cm 50		Prelievo 18 H cm 50	
Periodo di riferimento	Valori rilevati										
02/1997	18,5%	02/1997	17,5%	02/1997	16,9%	02/1997	17,9%	02/1997	19,2%	02/1997	18,2%
11/1998	8,8%	11/1998	8,1%	11/1998	9,0%	11/1998	8,1%	11/1998	10,0%	11/1998	10,2%
04/1999	4,5%	04/1999	6,0%	04/1999	5,1%	04/1999	4,8%	04/1999	4,9%	04/1999	4,8%
10/1999	3,9%	10/1999	4,1%	10/1999	4,0%	10/1999	2,9%	10/1999	2,9%	10/1999	3,5%

Prelievo 19 H cm 50		Prelievo 20 H cm 50		Prelievo 21 H cm 50		Prelievo 22 H cm 50		Prelievo 23 H cm 50		Prelievo 24 H cm 50	
Periodo di riferimento	Valori rilevati										
02/1997	15,4%	02/1997	16,6%	02/1997	16,0%	02/1997	18,5%	02/1997	18,2%	02/1997	18,9%
11/1998	6,2%	11/1998	6,5%	11/1998	10,2%	11/1998	11,5%	11/1998	7,5%	11/1998	6,8%
04/1999	3,9%	04/1999	4,9%	04/1999	4,9%	04/1999	4,5%	04/1999	5,0%	04/1999	5,0%
10/1999	1,9%	10/1999	3,2%	10/1999	4,0%	10/1999	3,5%	10/1999	3,8%	10/1999	3,5%

N.B.1: Le misurazioni elettroniche anche se "compensate" sono da intendersi orientative per le variazioni causate dalla presenza di sali in superficie.
N.B.2: Le misurazioni legali sono esclusivamente quelle del sistema Hoechst oppure quelle ponderali secondo la normativa UNI 11085.